

TPDES o TLAP

AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS

El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de calidad del agua pendiente que está siendo revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas según lo requerido por el Capítulo 39 del Código Administrativo de Texas 30. La información proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisión técnica de la solicitud y no son representaciones federales exigibles de la solicitud de permiso.

Woodloch MHP, LLC (CN601479496) opera la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Woodloch MHP RN102915709. una planta de tratamiento de aguas residuales domésticas. La instalación está ubicada en 1421 Erwin Road, en Houston, Condado de Harris, Texas 77039.

Solicitud de renovación de permiso de aguas residuales domésticas autorizando la descarga de 30,000 galones de aguas residuales domésticas tratadas por día.

Se espera que las descargas de la instalación contengan CBOD(5), Total de Sólidos en Suspensión, Nitrógeno Amoniacal y E. coli. Las aguas residuales domésticas tratadas serán descargadas es tratada por la instalación opera en el modo de aireación extendida. Las unidades de tratamiento incluyen: digestor, cámara de aireación, cámara de contacto con cloro y clarificador.

